

АНКЕТА №

**обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении
его доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 17»

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 173013, Великий Новгород, мкр. Волховский, ул. Лесная д. 21; (8162)64-64-83; vnschool17@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

Вид деятельности: образование
(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность,
государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта: муниципальная
(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 1 этаж, 1965 год, кирпич
(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта),
материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг: 200 (учащиеся) / 27 (сотрудники) человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	240 см	
	Знак доступности учреждения			-	установка
	Автостоянка посетителей			-	нет возможности
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	30 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	нет возможности
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	-	нет возможности
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	200 см - нет -	установить установка, создать
	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие	отсутствует - - - -	- -

1	2	3	4	5	6
	(ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		наличие	-	-
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	-	-
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	-	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	220 x 120 см	реконструкция
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	+	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	установка
	Навес	К, О, С	наличие	+	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	установка
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	окраска
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	+ 90 см -	установка
	Пандус наружный			-	нет технической возможности
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150х150 см не менее 150х150 см	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	-	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 220х180 см	110х120 см	реконструкции не подлежит
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 90 см 2 см	установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	+	
	Разворотные площадки	К	не менее 150х150 см	+	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	- -	создание
~	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не более 10 см	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)- нет					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	-
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	-	-
Лестница №2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги- отсутствует					

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	-	-
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	-
	Знак доступности	К, С	наличие	-	-
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	И/І - не более 1/12	-	-
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	-	-
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	-	-
	Пандус переносной	К	наличие	-	-
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	-
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	85 см	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90х150 см	не менее 90х150 см	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинетах				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150х150	150х150 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	60-80 см	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	Не менее 120	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	80-110 см	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания №			отсутствует возможность организации индивидуальных кабин	

2	3	4	5	6
Ширина x глубина	К	не менее 160x180	-	-
Место для сидения	О	наличие	-	-
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		отсутствует	
Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	
Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	установка
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	-	техническая возможность отсутствует
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	- -	техническая возможность отсутствует
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	-
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	Установить в соответствии с нормативами
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие		
	Указатели, пиктограммы: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие		
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	установка,
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	установка,
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	-
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	-

1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	установить
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	установить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта установить:

1. Знак доступности учреждения;
2. На пути к главному (специализированному) входу в здание декоративное ограждение, выполняющим направляющую функцию и создать места отдыха: через 200 м;

на входной группе

установить:

1. Нескользящее покрытие на крыльце, лестнице, входной площадке; увеличить размеры входной площадки
2. Рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз;
3. Контрастную окраску первой и последней ступеней; ✓
4. На поручнях с двух сторон: горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетривирующим окончанием (закруглением);
5. Тамбур: двери распашные

на путях передвижения

создать:

1. Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)

в зоне оказания услуги: -

в санитарных помещениях

установить:

1. Санузел со знаком доступности и тактильной направляющей полосой к кабине;

по средствам информации и коммуникации на объекте

установить:

1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги в соответствии с нормативами
2. Текстфоны;
3. Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы

3. Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;
 4. Световые текстовые табло для вывода оперативной информации; ✓

Председатель комиссии по обследованию объекта: _____

Секретарь комиссии _____

Члены комиссии: _____

Руководитель объекта

директор _____

(подпись)

«14» _____ 2012 года

С.Б. Матвеева

Н.П. Дмитриева

А.В. Афанасьев

М.П. Воробьева

Н.А. Дорогова

О.И. Степанова

Е.Ф. Филиппова

Е.В. Филинкова

М.В. Чирская

Л.Г. Шульга